



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180DM0201

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kunststoff-Korrosionsschutzumhüllung (Schrumpfmanschette)
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kebulen Mastic MSM C50
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00632 vom 12.05.2021 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00632-KP04 vom 21.08.2025 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)



**Ablaufdatum / AZ** 12.05.2031 / 26-0124-GNV  
*date of expiry / file no.*

70028-04-A-DE

19.03.2026 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvbw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Mastic MSM C50	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: +50 °C	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: warm zu verarbeitendes Korrosionsschutzband  
Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-1-C 50

The logo for DVGW CERT, featuring a stylized flame icon above the text 'DVGW' and 'CERT' separated by a horizontal line.