DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180DM0201
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas and water supply *Produkte der Gas- und Wasserversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Distributor ***Vertreiber***	Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.KG Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt
Product Category ***Produktart***	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description ***Produktbezeichnung***	corrosion protection tape (heat-shrinkable sleeve)
Model ***Modell***	Kebulen Mastic MSM C50
Test reports ***Prüfberichte***	Type testing: 21-00632 from 12.05.2021 (EBI) Laboratory control test: 21-00632-KP04 from 21.08.2025 (EBI)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	12.05.2031 / 26-0124-GNV

70028-04-A-DE

19.03.2026 Fi A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type *Typ*	Technical Data *Technische Daten*	Remarks *Bemerkungen*
Mastic MSM C50	Stress class: C Permanent operating temperature: +50 °C	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Application: warm applied corrosion protection tape
Designation according to standard: coating DIN EN 12068-C 50 resp. DIN 30672-1-C 50

DVGW CERT